

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09)
**Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, oitp-undso@mail.ru)

**Отдел надзорной деятельности и ПР муниципального образования
«город Екатеринбург»**

(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району МО «город
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, E-mail: otdel005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 530/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области

«Екатеринбургская школа № 2,

реализующая адаптированные основные

общеобразовательные программы

(ИНН 6659042148, ОГРН 1026602975410)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Директору Государственного казённого общеобразовательного учреждения

*Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы*

Минаевой Елене Геннадьевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*Во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора
города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Дремкова
О.А. № 530 от «09» апреля 2021 года. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час.00 мин. по 12 час.00 мин 14.04.2021г., с
10 час.00 мин. по 11 час.00 мин 11.05.2021г., с 10 час.00 мин. по 11 час.00 мин 13.05.2021г.,
проведена внеплановая проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности
и ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и ПР муниципального
образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном
внутренней службы Артамоновой Татьяной Анатольевной.*

(должность, звание, фамилия,

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

*помещений и территории Государственного казённого общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы*

по адресу: г. Екатеринбург, проспект Седова, 54.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*директором Государственного казённого общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы» Минаевой Еленой Геннадьевной, исполняющий обязанности директора*



*Государственного казённого общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы Аракчеевой О.В., заведующий
хозяйством ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы Зобниной Т.Е.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N предп исани я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отм етка о выпо лнен ии (указ ывае тся толь ко выпо лнен ие)
1	2	3	4	5
1.	<i>Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. (акт №45 от 30.05.2019 года)</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г п 54. ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 П.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное	24.02.2022г.	

		<p>проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. Акт №45 от 30.05.2019г. о работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Центр сигнализации»; ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 (При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы).</p>		
2.	<p>Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для всех складских и производственных помещений.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г п.12</p> <p>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	24.02.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в **февраль 2022 года** (квартале, месяце) в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД
и ПР (по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Артамонова Т.А.

« 13 » мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

13 мая 2021 г.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



и.о. Сапожников П.В. 150950
(должность, фамилия, имя, отчество)
«Екатеринбургская
школа №2»
защ. дир. по БР
Францесков В