

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах
города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе
Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
E-mail: mail_10@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

→ КЛЧК ↓
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА
№ 2, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

620090, Свердловская область, г. Екатеринбург,
СЕДОВА ПР-КТ, Д.54

ДИРЕКТОРУ
МИНАЕВОЙ ЕЛЕНЕ ГЕННАДЬЕВНЕ



Профилактическое мероприятие № 66230041000104894066 от 31.01.2023 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

от 27.02.2023

№ 66-10-12/14-2469-2023

При проведении проверки 16.02.2023 г. с 09 час.00 мин. по 13 час. 00 мин.

22.02.2023 г. с 13 час.00 мин. по 15 час.00 мин.

в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 2,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"

юридический адрес 620090, Свердловская область, г. Екатеринбург, СЕДОВА ПР-КТ, Д.54

дата регистрации 25.12.2002

ИНН/ОГРН 6659042148 / 1026602975410

Акта обязательного профилактического визита от
рассмотрении представленных документов: 22.02.2023 г. 15 час.00 мин. № 66-10-12/14-2399-2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Привести в соответствие нормативным требованиям (18-24°C) температуру воздуха в кабинете №3. Организовать проведение лабораторных испытаний температуры воздуха в кабинете № 3.	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	табл.5.34. 2.7.1.	27.02.2024
2.	Привести в соответствие нормативным требованиям (не менее 300 лк) уровни средней освещенности общей в кабинете №4. Организовать проведение лабораторных испытаний уровня искусственной освещенности в кабинете № 4.	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.54.	27.02.2024
3.	Обеспечить соблюдение требований к нормативу площади учебных классов на 1 ребенка не менее 2,5 м ² .	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.1.	27.02.2024
4.	Провести замену учебной мебели в мастерской № 3.	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9.	27.02.2024

5.	Окна мастерских № 1 и № 4 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	27.02.2024
6.	Провести ремонт пола в помещении спортивного зала, устранить дефекты, деформацию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	27.02.2024
7.	Привести в соответствие требованиям поверхность стен, дверей в помещениях школы, устранить дефекты покрытия стен, дверей в кабинетах 16, 17 на 3-м этаже, в физкабинете, процедурном кабинете и кабинете для индивидуальных занятий на 1-м этаже школы внутри здания мастерских № 1; провести ремонт спортивного зала, устранить причину проточки стен и скопления влаги.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	27.02.2024
8.	Устранить дефекты стен снаружи здания мастерских № 1, трещины по наружной стене здания мастерских № 3, №4.	СанПиН 3.3686-21	111. 1357. 1617.	27.02.2024
9.	Провести замену деформированных деревянные оконные рамы в коридорах 2-го и 3-го этажей и на лестнице (справа).	СП 2.4.3648-20	2.7.2. 2.8.3.	27.02.2024
10.	Привести в рабочее состояние люминесцентные лампы в кабинетах 16 (1 светильник искусственного освещения, не работающий в связи с проточкой с кровли), в кабинетах № 7, 8, 9, 10, мастерской № 4. Обеспечить своевременную замену неисправных, перегоревших ламп.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	27.02.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма в срок до 27.02.2024.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 2, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" ДИРЕКТОРА МИНАЕВУ ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ

должность. ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

Толстова Ольга Николаевна

ФИО

Предписание получил:

Директор Минаева Елена Геннадьевна

должность. ФИО

27.02.2023

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/14-2469-2023 от 27.02.2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области