

Утверждаю:  
 директор  Минасова Е.Г.  
 28.05.2021 г. Екатеринбургская школа № 2.



**План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в результате проверки в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2».**

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений до 24.02.2022 г.	
			Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и ответственный за устранение	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	<p>Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации (акт № 45 от 30.05. 2019 года).</p> <p>1.Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п.54, ГОСТ Р 54101-2010. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.п.5.1.7.</p> <p>2.Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для всех складских и производственных помещений. Расчеты не предоставлены. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. п.12.</p>	<p>1. Проект на АПС в стадии завершения. Исполнитель предоставит проект до 31.05.2021г.          - Монтаж пожарной сигнализации.</p> <p>2. Расчеты предоставлены в Госпожнадзор 20.05.2021г.</p>	<p>24.02.2022 г.</p> <p>По мере выделения дополнительных средств          Директор</p>	<p>Выполнено</p>