

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
**Главного управления МЧС России по Свердловской области**  
(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09  
**Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по  
Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, oitp-undso@mail.ru)  
**Отдел надзорной деятельности и ПР муниципального образования  
«город Екатеринбург»**  
(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 tond-ekaterinburg@mail.ru )

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району МО «город  
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР  
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86. E-mail: otdel005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1097/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области  
«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные  
общеобразовательные программы  
(ИНН 6659042148, ОГРН 1026602975410)*

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

*Директору Государственного казённого общеобразовательного учреждения  
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные  
основные общеобразовательные программы  
Минаевой Елене Геннадьевне*

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*Во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора  
города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Дремкова  
О.А. № 1097 от «04» июня 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-  
ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час.00 мин. по 13 час.00 мин 01.07.2019г., с 14  
час.00 мин. по 15 час.00 мин 10.07.2019г., с 14 час.00 мин. по 15 час.00 мин 11.07.2019г.,  
проведена плановая проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и  
ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и ПР муниципального  
образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном  
внутренней службы Артамоновой Татьяной Анатольевной*

(должность, звание, фамилия,

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,  
*помещений и территории Государственного казённого общеобразовательного учреждения  
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные  
основные общеобразовательные программы  
по адресу: г. Екатеринбург, проспект Седова, 54.*

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором Государственного казённого общеобразовательного учреждения  
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая  
адаптированные основные общеобразовательные программы  
Минаевой Еленой Геннадьевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации (акт №45 от 30.05.2019 года)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п 63. ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 п 63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. Акт №45 от 30.05.2019г. о работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Центр сигнализации», ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 (При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы).</i>	20.05.2020г.	
2.	<i>Здание не в полном объеме укомплектовано первичными средствами пожаротушения соответствующего ранга (огнетушителями).</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п. 70, 465, 468 (Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с требованиями 70), настоящих Правил и ... и к настоящим Правилам в зависимости от</i>	20.05.2020г.	

		огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара: Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с требованиями к настоящим Правилам, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, установленных в настоящих Правилах;		
3.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	20.05.2020г.	
4.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с соответствующим типом заполнения проемов (помещение складского назначения на 1 этаже – помещений школы)	ФЗ №184 ст. 46; СНИП 21-01-97 *»Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4 (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.)	20.05.2020г.	
5.	Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для всех складских и производственных помещений. Расчеты не предоставлены.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	20.05.2020г	
6.	Допускается установка на путях эвакуации металлодетектора препятствующей свободной эвакуации людей (литер А)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 36а (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в оверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей);	20.05.2020г	

7.	Отделка потолка в обеденном зале выполнена материалами с неустановленным классом пожарной опасности (натяжной потолок) (документы не предоставлены)	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 п. 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону)	20.05.2020г	
8.	Руководитель организации не предоставил подтверждающие документы на установку противопожарных дверей, люков на объекте защиты (договор на монтаж, акты скрытых, выполненных работ) организацией, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п. 61; Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.78, СНиП 21-01-97 п. 7.3 (эффективность мероприятий, направленных на предотвращение распространения пожара допускается оценивать технико-экономическими расчетами, основанными на требованиях раздела 4 по ограничению прямого и косвенного ущерба от пожара;	20.05.2020г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложены в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в мае 2020 года (квартале, месяце)


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отделения НД  
и ПР (по Железнодорожному району)  
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Свердловской области  
Артамонова Т.А.

« 11 » июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 11 » июля 2019 г.

  
М.П.  
директор Мицаева Е.Г.  
(должность, фамилия, инициалы)  
ГКОУ СО «Екатеринбургская  
школа №2»

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору