

Российская Федерация
 Министерство образования и молодежной политики
 Свердловской области
 государственное казенное общеобразовательное учреждение
 Свердловской области
 «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные
 основные общеобразовательные программы»

620050, Свердловская область, г. Екатеринбург,
 пр-кт Седова, д.54.
 тел./ факс (343)366-49-24(25), e-mail: adaptshkola2@mail.ru

№ 157 от «02» августа 2019 г.

на № ____ от « ____ » _____ 2019 г.

Государственному инспектору
 по пожарному надзору
 г. Екатеринбург
 Артамоновой Т.А.

Директор ГКОУ СО
 «Екатеринбургская школа № 2»
 Минаева Е.Г.

Ответ на Представление по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 01.08.2019 года.

Рассмотрев Представление от 01.08.2019 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 11 июля 2019 года по результатам проверки в рамках федерального государственного пожарного надзора направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений до 20.05.2020 г.	
			Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и ответственный за устранение	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации (акт № 45 от 30.05. 2019 года).	1. Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств на проект и пожарную сигнализацию. 2. Монтаж пожарной сигнализации.	Август 2019 г. По мере выделения дополнительных средств Директор	Письмо Министерство образования молодежи политики СО № 151 от 23.07.2019 г. о выделении дополнительнь финансовых средств на проект и пожарную сигнализацию.
2	Здание не в полном объеме укомплектовано первичными средствами пожаротушения соответствующего ранга (огнетушителями).	1. Замена имеющихся огнетушителей другими более высокого ранга в количестве 11 штук.	До 01.09.2019 г. Заведующий хозяйством	Выполнено Договор поставки № 246 от 29.07.2019 г.
3	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет	Организация проведения	Декабрь 2019 г.	

	проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	эксплуатационных испытаний ограждений на крыше (лестница испытана в 2018 году) специализированной лицензированной организацией.	Заведующий хозяйством	
4	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с соответствующим типом заполнения проемов (помещение складского назначения на I этаже – помещений ОУ).	Помещение на 1 этаже как складское использоваться не будет.	Заведующий хозяйством	выполнено
5.	Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для всех складских и производственных помещений. Расчеты не предоставлены.	Обусловлено пунктом № 4.		снято
6.	Допускается установка на путях эвакуации металлодетектора препятствующей свободной эвакуации людей.	Демонтаж металлодетектора.	Заведующий хозяйством	выполнено
7.	Отделка потолка в обеденном зале выполнена материалами с неустановленным	1. Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств. 2. Ремонт обеденного	По мере выделения дополнительных средств Заведующий хозяйством	

